

CERTYFIKAT

nr 4 / 2025

PZU LAB SA po przeprowadzeniu weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu oraz określonych na podstawie programu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych nr PC-01 stwierdza, że wyrób:

Koc gaśniczy do ograniczania rozprzestrzeniania i rozwoju pożaru baterii litowo-jonowych typu ADV Fire

produkowany przez: Proplast Sp. z o.o.

ul. Wyczółki 82
02-820 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym:

Proplast Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 82
02-820 Warszawa

spełnia funkcję prewencji szkód majątkowych w ramach przeznaczenia, montażu oraz konserwacji określonej w wyniku procesu certyfikacji nr 5/2024:

Ograniczenie rozprzestrzeniania i rozwoju pożaru baterii litowo-jonowych

Wyłączenia:

Urządzenie przetestowano na bateriach litowo-jonowych wykonanych w technologii LMO (litowy tlenek manganu).

Niniejszy certyfikat obejmuje swoim zakresem koce o wymiarach:

- ❖ 1700 x 2000 mm;
- ❖ 2600 x 3300 mm;
- ❖ 6000 x 8000 mm.

Data wydania:

17.03.2025 r.

Wydanie:

1

Data ważności:

16.03.2027 r.

Prezes Zarządu PZU LAB SA



Dariusz Gołębiowski

Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA



Marcin Ogniewski

Warszawa, dn. 17 marca 2025 r.